UVOZNIK:

MB FRIGO KLIMATIZACIJA IN HLAJENJE D.O.O.
ŠMARTINSKA CESTA 32 ,
1000 LJUBLJANA,
SLOVENIJA

PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

HAIER KLIMATSKA NAPRAVA

Identifikacijska oznaka klimatske naprave		HAIER SERENE
Model notranje naprave		AS35SBBHRA
Model zunanje naprave		1U35DEBFRA
Raven zvočne moči (notranja/zunanja enota) v načinu hlajenja in/ali ogrevanja	dB	60/63
Tip hladilnega sredstva		R32
GWP		675
SEER		8,51
Energijski razred pri hlajenju		A+++
Letna poraba energije xx kWh na leto na podiagi rezultatov standardnega preskusa (v sezoni hlajenja). Dejanska poraba energije je odvisna od nacina uporabe naprave in njene lokacije	kWh/y	132
Nazivna obremenitev naprave Pdesignc v načinu hlajenje	kW	3,2
SCOP		4,6
Energijski razred pri ogrevanju (povprečno podnebje)		A++
Letna poraba energije xxx kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preizkusa (v sezoni ogrevanja, povprečno podnebje). Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.	kWh/y	852
Toplo podnebje		/
Hladno podnebje		/
Nazivna obremenitev naprave v načinu ogrevanje Pdesignc	kW	2,8
Nazivna obremenitev naprave Pdesignc (povprečno podnebje)	kW	/
Zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje, ki se predpostavlja za izračun SCOP pri pogojih referenene zasnove (povprecno podnebje)	kW	0,6

Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim 675. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine 675-krat večji od 1 kg CO2. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstaviti naprave in za to vedno prosite strokovnjaka.